

Typ av byggnader och ventilationssystem	Krav på första besiktning	Krav på återkommande besiktning
En- och tvåbostadshus med S- eller F-ventilation	Nej	Nej
En- och tvåbostadshus med FT-, FX- eller FTX-ventilation	Ja	Nej
Skolor, vårdlokaler och liknande	Ja	Ja, vart tredje år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med S-, F- eller FX-ventilation	Ja	Ja, vart sjätte år
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- eller FTX-ventilation	Ja	Ja, vart tredje år
Ekonomi- och industribyggnader	Nej	Nej

Benämning	Ordförklaring till tabellen ovan
S-ventilation	Självdrag
F-ventilation	Fläktventilation där endast frånluftsflödet är fläktstyr
FX-ventilation	F-ventilation med värmeåtervinning
FT-ventilation	Fläktventilation där både frånluftsflödet och tilluftsflödet är fläktstyr